

जापांक 934/ फा० 34/2024ई०

कार्यालय-: अनुमंडल अग्निशामालय पदाधिकारी कटिहार

दिनांक :- 03/07/2024

सेवा में

निदेशक/संचालक/प्रबंधक

सुतारा मेघी मिशन स्कूल देवीपुर कुर्बेला कटिहार


विषय - अग्नि अंकेक्षण में दिया गया सुझाव/सलाह का अनुपालन के संबंध में।

महाशय

उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि दिनांक 02/07/24 को आपके प्रतिष्ठान/ संस्थान का अग्नि अंकेक्षण किया गया प्रतिष्ठान/संस्थान में अग्नि सुरक्षा हेतु लगी अग्निशमन यंत्र ABC 09.KG 02 अदद, ABC 06.KG 04 अदद, DCP 04.KG 01 अदद, CO2 11.5.KG 03 अदद, वाटर CO2 09.KG 01 अदद, मैकेनिकल फॉर्म 04.KG 01 अदद, फायर बॉल 04.KG 01 अदद, फायर बकेट 01 अदद, फ्लियाशील पाई गई जिसका नवीनीकरण/ रिफिलिंग तिथि 01/07/25 है।

अतः प्रतिष्ठान/संस्थान-निदेशक/संचालक/प्रबंधक को सलाह/सुझाव दिया जाता है की अग्नि अंकेक्षण प्रपत्र (श) में दिया गया सुझाव सलाह का अनुपालन आवश्यक है।

विश्वासभाजन



03/07/24

अनुमंडल अग्निशामालय पदाधिकारी

सहायक निदेशक अग्निशामालय पदाधिकारी

कटिहार